



Događaj:	Prekid svih konekcija sa JPAKL-om
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	25.04.2018. godine, JPAKL
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	<p>Dana 25.04.2018. godine, dobijena je informacija od meteomotritelja da ne može poslati METAR izvještaj (satni) a manifestovalo se tako što je na Frekventis radnoj stanici kreirao izvještaj i poslao ali taj izvještaj nije dobio povratno na CADAS radnoj stanici.</p> <p>Do stabilizacije stanja po pitanju komunikacije METAR izvještaj je slat telefonom (izdiktiran) u MWO BHMET, a oni su izvještaj unijeli u sistem.</p> <p>Ovaj back-up način slanja izvještaja je korišten dok se AFTN servis nije osposobio 26.04.2018. godine.</p> <p>Tokom ovog vremena u MET uredu nije bilo METAR ni TAF izvještaja, ATIS je bio nedostupan (nije se učitavao METAR iz AFTN mreže pa se nije ni kreirala poruka).</p> <p>Defektažom je ustanovljeno da je došlo do kratkog spoja u jednoj napojnoj jedinici u UMUX-u koji je vlasništvo hrvatskog telekoma i preko kojeg idu komunikacije prema svijetu (AFTN). Napojna jedinica u kratkom spolu je srušila osigurač koji je sa UPS2 (UPS nije pao nego je vod čiji je to osigurač ostao bez napona).</p> <p>Tokom trajanja ovog događaja aerodrom i ATC su bili zatvoreni.</p>
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

Preduzete mjere:

1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi;
2. Organizacione jedinice BHDC.

1. Zaključci interne istrage:

-Dana 25.04.2018. godine došlo je do prekida svih konekcija sa JPAKL-om, što se manifestovalo tako da je došlo do prekida međunarodne veze i prekida AMHS veze, te lokalne veze Mostar-Sarajevo-Mostar.

-Načelnik JPAKL-a je oko 23 sata dobio informaciju od meteomotritelja da se ne može poslati METAR izvještaj (satni).

-Do stabilizacije stanja po pitanju komunikacije, METAR izvještaj se slao telefonom u MWO BHMET dok je ATIS bio nedostupan.

-SmartATIS je sve vrijeme emitovao poruku "ATIS NOT AVAILABLE" što ne predstavlja otkaz ATIS informacijskog sistema.

-Navedeni kvar nije uticao na rad organizacijskih jedinica u ostalim JPAKL-ovima.

-Referent za nadzor AMHS-AFTN sistema i EAD/CFMU/PENS mreže postupio je prema dokumentu "Uputstvo za koordinaciju kod otkrivanja, prijave i otklanjanja kvara na AMHS/EAD sistemu", budući da mu je sistem bio u "offline mode-u" te sam nije mogao preusmjeriti promet.

-Nakon poziva referenta za nadzor AMHS-AFTN sistema i EAD/CFMU/PENS mreže dežurni AFTN/AMHS ATCU I uspio je preusmjeriti promet.

-Referent za nadzor AMHS-AFTN sistema i EAD/CFMU/PENS mreže kontaktirao je HT telekom operatera, kako bi dobio informacije o kvaru.

-Od dežurnog HT operatera, referent za nadzor AMHS-AFTN sistema i EAD/CFMU/PENS mreže dobio je informaciju da su već dobili poziv koji se odnosi na kvar u JPAKL-u, te da se radi o kvaru na vodovima.

-Dobivši ovu informaciju, odnosno smatrajući da je kvar na vodovima telekom operatera, referent za nadzor AMHS-AFTN sistema i EAD/CFMU/PENS mreže nije provjeravao stanje opreme koja se nalazi u tehničkoj sali JPAKL-a.

-Dana 26.04.2018. godine, dolaskom na smjenu odjel za zrakoplovnu tehniku utvrđio je sledeće stanje:

*UMUX 1500, ADSL modemi, Cisco 1841 (AFTN/AMHS), Cisco 2811 (AFTN/AMHS), switch kućne LAN mreže nisu imali električno napajanje.

*Uređaj za napajanje (Delta) kojim se napaja UMAX 1500 u vlasništvu HT ima jedan ispravljački modul u kvaru, a koji je

	<p>prouzrokovao pad osigurača za liniju napajanja UPS2 za mrežni rack.</p> <p>*Prekid rada rutera Cisco 1841 i Cisco 2811 izazvali su prekid komunikacije na AFTN/AMHS vezi (koja je bila ispravna) i nemogućnost slanja METAR izvještaja, kao i primanje TAF izvještaja.</p> <p>*Svi pobrojani uređaji se nalaze u mrežnom racku i napajaju se sa UPS2 i nemaju dvostruko napajanje.</p> <p>*Uklanjanjem neispravnog modula omogućeno je vraćanje napajanja po ovoj liniji.</p> <p>-Nakon intervencije svi sistemi i uređaji su u funkciji.</p> <p>-Dana 07.05.2018. godine, Odsjek za vazduhoplovnu tehniku, putem E-maila, obavjestio je operatera HT telekom o ispadu jednog (od dva) modula na ispravljaču "Delta" koji služi za napajanje HT-ovog UMUX-a.</p> <p>-Budući da je UMUX u vlasništvu HT telekoma, te da isti održava navedenu opremu, Odsjek za vazduhoplovnu tehniku JPAKL-a zatražio je zamjenski ispravljač.</p> <p>-Dana 14.05.2018. godine, HT telekom je dostavio informaciju Odjelu za vazduhoplovnu tehniku da su upoznati s navedenim slučajem, te da je u postupku proces nabave novog ispravljača.</p> <p>-Referenti za nadzor AMHS-AFTN sistema i EAD/CFMU/PENS mreže posjeduju jednu karticu pomoću koje mogu pristupiti tehničkoj sali JPAKL-a.</p> <p>-Referenti za nadzor AMHS-AFTN sistema i EAD/CFMU/PENS mreže nisu adekvatno obučeni o AMHS opremi koja se nalazi u tehničkoj sali JPAKL-a.</p> <p>-Odjel za vazduhoplovnu tehniku JPAKL nema uspostavljen telefonski broj dežurnog tehničara, kojeg bi pozvali na intervenciju u slučaju ponavljanja ovog ili sličnog događaja.</p> <p>2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.</p>
Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	<p>E1 prema RAT metodologiji</p> <p>Ovaj događaj nije uticao na bezbjedno pružanje ATM usluga. Ovakva vrsta događaja dešava se vrlo često.</p>

<p>Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)</p>	<p>Potrebno je da odsjek za vazduhoplovnu tehniku JPAKL-a održi obuku za "referente za nadzor AMHS-AFTN sistema i EAD/CFMU/PENS mreže", kako bi se isti upoznali s AMHS opremom.</p> <p>Omogućiti ulazak u tehničku salu JPAKL-a svim zaposlenim u COM BH centru korištenjem ličnih kartica.</p> <p>Da odsjek za vazduhoplovnu tehniku JPAKL-a uvede dežurnog tehničara u pripravnosti, koji bi koristio dežurni mobilni uređaj, te isti bio dostupan u slučaju ponavljanja istog ili sličnog kvara.</p> <p>Da odsjek za vazduhoplovnu tehniku JPAKL-a u saradnji sa COM BH i odjelom za vazduhoplovnu tehniku BHANSA, preispita mogućnost odvajanja AMHS opreme u zaseban rack.</p> <p>Nabavu "Zahtjev za nabavu nadogradnje AMHS" realizovati prema podnesenoj tehničkoj specifikaciji.</p> <p>Prilikom zanavljanja AMHS sistema, omogućiti da oprema ima dvostruko napajanje.</p> <p>Preispitati te po potrebi ažurirati sledeće dokumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> *"Operativne jedinice COM centra BiH"; *"Priručnik o radu odsjeka komunikacijsko servisnog centra" *CNS.DOC.002, "Priručnik o korištenju AFTN-a", od 01.08.2014. godine; *"Program obuke odsjeka servisno komunikacijskog centra BiH"; *"Uputstvo za koordinaciju kod otkrivanja, prijave i oticanja kvara na AMHS/EAD sistemu"; *"Program obuke za tehničku podršku i korištenje sistema AMHS/EAD"; *"Uputstvo za održavanje sistema AMHS".
<p>Prijedlog drugih mjera:</p>	
<p>Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)</p>	

Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović,